

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Курагинскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662910, Красноярский край, п. Курагино, ул. Комсомольская, 115, ogps20gpn@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписания № 112/1/1-6**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Краснокаменский детский сад №5 «Капелька» комбинированного вида

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Курагинского района по пожарному надзору Дунаева Д.Х. от «26» октября 2016 года, № 112, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 30 мин. «21» ноября 2016 года по 11 ч. 30 мин. «21» ноября 2016 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Курагинского района по пожарному надзору Закурдаевым Сергеем Валерьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

помещения административного здания по адресу: Россия, Красноярский край, Курагинский район, п.Краснокаменск ул. Центральная №5а

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ Краснокаменский детский сад №5 «Капелька» Шепелевой Галиной Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| №<br>Предпи-<br>сания | Вид нарушений требований<br>пожарной безопасности, с<br>указанием конкретного места<br>выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного пра-<br>вового акта Российской Федерации и (или) нормативного<br>документа по пожарной безопасности, требования кото-<br>рого (-ых) нарушены  | Срок устра-<br>нения нару-<br>шения требо-<br>вания пожар-<br>ной безопас-<br>ности | 4 |
|-----------------------|--|--|---|---|
|                       |  |  |   | 1 |
| 112/1/1-1             | Пожарный кран №1 рас-<br>положен в пожарном<br>шкафу из горючих мате-<br>риалов(деревянный).                 | п.57. Руководитель организации обеспечивает<br>укомплектованность пожарных кранов внутреннего<br>противопожарного водопровода пожарными рукавами,<br>ручными пожарными стволами и вентилями,<br>организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1<br>раза в год).<br><br>Пожарный рукав должен быть присоединен к<br>пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в<br>навесных, встроенных или приставных пожарных<br>шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы<br>для обеспечения их опломбирования и фиксации в | 01.07.2017  |   |

| №<br>Предпи-<br>сания | Вид нарушений требований<br>пожарной безопасности, с<br>указанием конкретного места<br>выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного пра-<br>вового акта Российской Федерации и (или) нормативного<br>документа по пожарной безопасности, требования кото-<br>рого (-ых) нарушены   | Срок устра-<br>нения нару-<br>шения требо-<br>вания пожар-<br>ной безопас-<br>ности |
|-----------------------|--|---|---|
|                       |  |   | 1   |
|                       |  | закрытом положении.<br>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов  |   |
| 112/1/1-2             | Пожарный кран №2 рас-<br>положен в пожарном<br>шкафу из горючих мате-<br>риалов(деревянный).                 | п.57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).<br>Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.<br>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов  | 01.07.2017  |
| 112/1/1-3             | Пожарный кран №3 рас-<br>положен в пожарном<br>шкафу из горючих мате-<br>риалов(деревянный).                 | п.57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).<br>Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.<br>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. | 01.07.2017  |
| 112/1/1-4             | Пожарный кран №4 рас-<br>положен в пожарном<br>шкафу из горючих мате-<br>риалов(деревянный).                 | п.57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).<br>Пожарный рукав должен быть присоединен   | 01.07.2017  |

| № Предприятия | Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены  | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности |
|---------------|---|---|--|
| 1             | 2   | 3   | 4  |
|               |   | <p>к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.</p> <p>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.</p>  |  |
| 112/1/1-5     | Пожарный кран №5 расположен в пожарном шкафу из горючих материалов(деревянный).                     | <p>п.57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).</p> <p>Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.</p> <p>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов</p> | 01.07.2017   |
| 112/1/1-6     | Пожарный кран №6 расположен в пожарном шкафу из горючих материалов(деревянный).                     | <p>п.57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).</p> <p>Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.</p> <p>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов</p> | 01.07.2017   |

|  |   |
|--|---|
| Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены |   |
| 1  | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Курагинского района  
по пожарному надзору  
Закурдаев Сергей Валерьевич  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)  
«23» ноября 2016 г.



(подпись)  
М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

Чекалов  
(подпись)  
«23» ноября 2016 г.

Закурдаев Сергей ВА  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия:  
Сибирского регионального центра МЧС России 8 (391) 298-55-47  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchsksk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Курагинскому району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662910, Красноярский край, п. Курагино, ул. Комсомольская , 115, ogps20gpn@mchsksk.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписания № 111/1/1-6  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Краснокаменский детский сад №5 «Капелька» комбинированного вида**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Курагинского района по пожарному надзору Дунаева Д.Х. от «26» октября 2016 года, № 111, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 30 мин. «21» ноября 2016 года по 12 ч. 30 мин. «21» ноября 2016 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Курагинского района по пожарному надзору Закурдаевым Сергеем Валерьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

помещения административного здания по адресу: Россия, Красноярский край, Курагинский район, п.Краснокаменск, ул. Центральная №5

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ Краснокаменский детский сад №5 «Капелька» Шепелевой Галиной Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устраниТЬ следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| №<br>Предпи-<br>сания | Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены  | Срок устра-<br>нения нару-<br>шения требо-<br>вания пожар-<br>ной безопас-<br>ности |   |
|-----------------------|---|---|---|---|
|                       |   |   |   | 1 |
| 2                     | 3   | 4   | 5   |   |
| 111/1/1-1             | Пожарный кран №1 расположенный в пожарном шкафу из горючих материалов(деревянный).                  | п.57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).<br>Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в | 01.07.2017  |   |

| №<br>Предпи-<br>сания | Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены  | Sрок устра-<br>нения нару-<br>шения требо-<br>вания пожар-<br>ной безопас-<br>ности |
|-----------------------|---|---|---|
|                       |   |   | 1<br>2<br>3<br>4  |
|                       |   | закрытом положении.<br>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов  |   |
| 111/1/1-2             | Пожарный кран №2 расположен в пожарном шкафу из горючих материалов(деревянный).                     | п.57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).<br>Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.<br>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов  | 01.07.2017  |
| 111/1/1-3             | Пожарный кран №3 расположен в пожарном шкафу из горючих материалов(деревянный).                     | п.57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).<br>Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.<br>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. | 01.07.2017  |
| 111/1/1-4             | Пожарный кран №4 расположен в пожарном шкафу из горючих материалов(деревянный).                     | п.57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).<br>Пожарный рукав должен быть присоединен   | 01.07.2017  |

| № Предприятия | Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены  | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности |
|---------------|---|---|--|
| 1             | 2   | 3   | 4  |
|               |   | <p>к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.</p> <p>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.</p>  |  |
| 111/1/1-5     | Пожарный кран №5 расположен в пожарном шкафу из горючих материалов(деревянный).                     | <p>п.57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).</p> <p>Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.</p> <p>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов</p> | 01.07.2017   |
| 111/1/1-6     | Пожарный кран №6 расположен в пожарном шкафу из горючих материалов(деревянный).                     | <p>п.57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).</p> <p>Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.</p> <p>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов</p> | 01.07.2017   |

| Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены |   |
|--|---|
| 1  | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Курагинского района  
по пожарному надзору  
Закурдаев Сергей Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 23 » ноября 2016 г.



М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

Шепель  
(подпись)

« 23 » 11 2016 г.

Заведующая Шепель  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России 8 (391) 298-55-47

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19